НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.TR.ЭО.ПР.353.Н.00073** 034480

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Селена Восток», ОГРН: 5077746806033 Юридический адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8. Фактический адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8, телефон: +7 (495) 786-48-55, адрес электронной почты: office.vostok@selena.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Юридический адрес: Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No:2/A Kat:14 D:68 34774 Ümraniye İstanbul Türkiye, ТУРЦИЯ. Фактический адрес: Bolu Mixed and Textile Specialized Organized Industrial Zone, 14030, Susuzkınık Village Susuzkınık OSB Location 1. Street No: 32 BOLU, Turkey (Турция), телефон: +902164662626, адрес электронной почты: info@tytan.com.tr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38, факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984,
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент противопожарной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой однокомпонентной огнестойкой торговых марок: «TYTAN Professional», «TYTAN Euro-Line», «КМ», марки В1, выпускаемой по Технической документации изготовителя.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» (См. приложение - бланк № 008025)

код ОК 034 (ОКПД 2) **20.30.22.170**

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214101001

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2023/02-13/1-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/2-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/3-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/4-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/5-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/6-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/7-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/8-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/9-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/10-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/11-ЛС от 13.02.2023 г., № ПИ2023/02-13/12-ЛС от 13.02.2023 г. ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 1840542, действителен до 18.11.2023 г., выдан NAVIGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2023 г. по 12.02.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.TR.ЭО.ПР.353.Н.00073** 008025

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции	Обозначение национального стандарта или свода правил , наименование национального стандарта или свода правил
Фрагмент противопожарной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой однокомпонентной огнестойкой торговых марок: «TYTAN Professional», «TYTAN Euro-Line», «КМ», марки В1, выпускаемой по Технической документации изготовителя.	200	10	EI240	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
	200	20	EI240	
	200	30	EI180	
	100	10	EI180	

ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ" * НСОПБ ЮАБ.ОО.ПР.358 * ООО

НСОПБ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В» ТО № 3421