HEGEL

Инструкция по эксплуатации и монтажу
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ) КУ1201; КУ1202; КУ1203; КУ1204; КУ1205; КУ1206; КР1201; КР1202; КР1203; КР1204; КР1205
АМЛФ.686465.039 ИЗ

Основные сведения об изделии:
Коробки предназначены для монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п., а также для использования в качестве разветвительных коробок при прокладке электропроводки.

Основные технические характеристики
Номинальное напряжение – 400 В.
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP30.

Обозначение коробки	Габариты, мм, не более	Масса коробки, г, не более
КУ1201	Ø74,0 x 45,0	21,5
КУ1202	Ø74,0 x 45,0	23,5
КУ1203	Ø74,0 x 40,0	19,5
КУ1204	Ø74,0 x 40,0	21,1
КУ1205	Ø74,0 x 60,0	29,0
КУ1206	Ø81,0 x 45,2	20,0
КР1201	122,0 x 122,0 x 52,0	51,0
КР1202	Ø98,0 x 48,0	32,7
КР1203	142,0 x 122,0 x 52,0	55,0
КР1204	182,0 x 182,0 x 72,0	120,5
КР1205	222,0 x 182,0 x 72,0	142,5

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации коробок– 2 года со дня продажи.

Комплектность: Изделие, инструкция, упаковка.

Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы,1.

Указания по монтажу:
1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Монтаж коробок производится в полые стены, стеновые панели (толщина панели от 6 до 35 мм), крепление обеспечивается за счет затягивания лапок винтами.
3. Коробки КУ1201, КУ1202, КУ1203, КУ1204, КУ1205, КУ1206 могут быть использованы с крышкой универсальной артикул К5001.
4. Коробки КУ1202 и КУ1204 могут быть использованы с кабельным переходником (соединителем коробок) артикул ПК5201, коробки КУ1201, КУ1203, КУ1205, КУ1206 могут быть использованы с кабельным переходником (соединителем коробок) артикул ПК5202.

Указания по эксплуатации:
Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя».
При обнаружении неисправности изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

Транспортирование, хранение, утилизация:
Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.
Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.
Изделие подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:
Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.14-001-71081026-2021 и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД01.В.00686/22 выдан ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД01. Срок действия с 25.02.2022 по 24.02.2027

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель_____