HEGEL

Инструкция по эксплуатации и монтажу
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ)
КУ1101; КУ1102; КУ1103; КУ1104; КУ1105; КУ1106; КУ1106М
КР1101; КР1102; КР1103; КР1104; КР1105
АМЛФ.686465.001 ИЭ

Основные сведения об изделии:
Коробки предназначены для монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п., а также для использования в качестве разветвительных коробок при прокладке электропроводки.

Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение – 400 В.
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP20.

Обозначение коробки	Габариты, мм, не более	Масса в комплекте с крепежными деталями, г, не более
КУ1101	⌀83 x 42	19,0
КУ1102	⌀83 x 62	22,5
КУ1103	⌀82 x 42	15,8
КУ1104	⌀82 x 62	21,0
КУ1105	⌀68 x 40	13,0
КУ1106	⌀70 x 40	15,0
КУ1106м	⌀70 x 40	15,2
КР1101	118 x 118 x 52	33,0
КР1102	138 x 118 x 62	69,0
КР1103	178 x148 x 72	127,0
КР1104	218 x178 x 72	176,0
КР1105	⌀116 x 42,5	39,0

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации коробок – 2 года со дня продажи.

Комплектность: Изделие, инструкция, упаковка.

Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы,1.

Указания по монтажу:

1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Монтаж коробок КУ1101; КУ1102; КУ1103; КУ1104; КУ1105; КУ1106; КУ1106М; КР1101; КР1102; КР1103; КР1104; КР1105 производится в сплошные кирпичные и бетонные стены.
3. Коробки КУ1101, КУ1102, КУ1103, КУ1104, КУ1105, КУ1106 могут быть использованы как распределительные с крышкой универсальной артикул К5001.

Указания по эксплуатации:
Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
При обнаружении неисправности изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

Транспортирование, хранение, утилизация:
Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.
Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.
Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:
Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.14-001-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00688/22 выдан ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД61. Срок действия с 25.02.2022 по 24.02.2027.

4-1

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель_____